



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

15 час. 00 мин.

г. Рыбинск

« 09 » ноября 20 17 г.

АКТ обследования №77

Заместителем главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздевым Павлом Александровичем по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47 лит. А в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 40 мин. «08» ноября 2017 года проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж (далее по тексту ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж), юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47, ИНН 7610001424 ОГРН 1027601124748.

При обследовании присутствовал: директор ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж Баканов Александр Михайлович.

В ходе проведения обследования установлено, здание учебного корпуса (Литера А) представляет собой четырех этажное строение 1971 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Общая площадь здания 3322,4 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание находится в районе выезда 2-ОФПС ПЧ-8 (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Проведена проверка технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (Акт б/н от 21.09.2017 года).


На момент проведения обследования в учреждении имеется Предписание №53/1/1(23) по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 31.03.2017 года срок исполнения которого истекает 01.03.2018 года. В ходе проведения обследования установлено, что пункты 3-9 Предписание №53/1/1(23) от 31.03.2017 года касающиеся Учебного корпуса Лит.А, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47 выполнены в полном объеме.


В ходе проведения обследования нарушений требований норм пожарной безопасности не выявлено.

Акт 13.11.17



Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

С актом обследования ознакомлен (а) директор ГПОУ ЯО Рыбинск
исполнительный комитет
«09» ноября 2017 г.  (подпись)

Акт составлен в 2-х экземплярах, копию получил (а) _____
«09» ноября 2017 г.  (подпись)



Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Груздев Павел Александрович

«9» ноября 2017 года



(подпись)