



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«03» сентября 2021 г. № 210/1/1(83)

Должностным лицом (должностными лицами): заместителем главного государственного инспектора г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Груздевым Павлом Александровичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: без привлечения.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении выездной проверки (плановой) от 12 августа 2021 года № 210, вынесенного главным государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагиным Владимиром Аркадьевичем.


(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47, категория среднего риска

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено: плановая выездная проверка.

(плановое/внеплановое, наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)



В отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ИНН 7610001424 ОГРН 1027601124748 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание учебного корпуса, Литера А, г. Рыбинск ул. Расплетина, д.47				
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.08.2022	

	ключа (помещение №6 первого этажа здания согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)			
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (помещение №29 первого этажа здания согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26	01.08.2022	
3.	В помещении №1 второго этажа здания (согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.35;	01.08.2022	
4.	В помещении №2 второго этажа здания (согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.35;	01.08.2022	
Здание общежития, Литера Б, г. Рыбинск ул. Расплетина, д.47				
5.	Эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии (лестничный марш первого этажа западной части здания согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.37;	01.08.2022	
6.	Эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии (помещение №15 четвертого этажа здания согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.37;	01.08.2022	
7.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении здания общежития в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 2	01.08.2022	

Здание учебно-производственного корпуса, гаража, Литера В, В1, г. Рыбинск ул. Расплетина, д.47				
8.	Руководитель организации не обеспечил обозначение категории и класса зоны на воротах гаражного бокса (Ф5.2) (помещение №25 первого этажа здания Литера В1 согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.12	01.08.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил обозначение категории и класса зоны на воротах гаражного бокса (Ф5.2) (помещение №26 первого этажа здания Литера В1 согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.12	01.08.2022	
10.	Эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии (помещение №7 второго этажа здания согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.37;	01.08.2022	
Территория учреждения				
11.	Гаражный бокс Литера Г2 согласно Техническому паспорту на Полиграфический колледж инв. номер 06816, адрес: г. Рыбинск ул. Расплетина, 47, не защищен системой пожарной сигнализации (система автоматической пожарной сигнализации).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности таблица 3, п. 5,2, п.47;	01.08.2022	
12.	Руководитель организации не обеспечил обозначение категории и класса зоны на воротах гаражного бокса (Литера Г2) расположенного на территории учреждения (Ф5.2).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.12;	01.08.2022	
13.	Отдельно стоящий гаражный бокс, не защищен системой пожарной сигнализации (система автоматической пожарной сигнализации).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83; СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.08.2022	

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности таблица 3, п. 5.2, п.47;		
14.	Руководитель организации не обеспечил обозначение категории и класса зоны на воротах отдельно стоящего металлического гаража (Ф5.2).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.12;	01.08.2022	
15.	На территории учреждения не произведена своевременная уборка строительного мусора.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 67;	01.08.2022	

Должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору
Груздев Павел Александрович



(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Директор ИПОУ г.о. Рыбинский пожаротушения
Ковалевский
03.09.2021

М.П.

(подпись)

М.А. Груздев

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)