



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 26 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 58

В период с 05 марта 2018 года по 26 марта 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47 на основании распоряжения №58 от 28.02.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж (далее по тексту ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж), юридический адрес: 152900, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47, (ИНН 7610001424 ОГРН 1027601124748, объект защиты относится к категории значительного риска).

Продолжительность проверки: с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 05.03.2018 года, с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 21.03.2018 года, с 16 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. 26.03.2018 года.

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 4 часа.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж Баканов А.М. 01.03.2018 года в 12 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж Баканов А.М.

В ходе проведения проверки установлено: ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж, расположено по адресу: г. Рыбинск ул. Расплетина, д.47, представляет собой комплекс зданий, а именно: здание учебного корпуса (Литера А), здание общежития (Литера Б), здание учебно-производственного корпуса, гаража (Литера В, В1).

Здание учебного корпуса (Литера А) представляет собой четырех этажное строение 1971 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Общая площадь здания 3322,4 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание находится в районе выезда ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» (в норматив-

ном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области».

Здание общежития (Литера Б) представляет собой четырехэтажное строение 1971 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Общая площадь здания 1962,8 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание находится в районе выезда ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области».

Здание учебно-производственного корпуса, гаража (Литера В, В1) представляет собой трехэтажное строение 1984 года постройки. Стены железобетонные, крупнопанельные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая совмещенная. Общая площадь здания 3220,7 кв.м. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание находится в районе выезда ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» (в нормативном времени прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области».

В соответствии со ст.210 Гражданского Кодекса РФ, собственник (в данном случае ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж) несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (капитальные мероприятия).


Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:


№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 31.03.2017 года Отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области выдано предписание № 53/1/1(23) от 31.03.2017 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения, которого истек 01.03.2018 года. Предписание № 53/1/1(23) от 31.03.2017 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Груздев Павел Александрович

«26» марта 2018 года



(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж Баканов А.М.

«26» марта 2018 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

